



Installationsleitung für Telekommunikation  
 J-Y(St)-Y  
 z.B. 4 x 2 x 0,6 mm  
 J Installationskabel  
 Y Leiterisolierung aus PVC  
 St Elektrostatischer Schirm  
 Y Mantel/Schutzhülle aus PVC

					Datum	Name	Benennung
					Bearb.	02.11.22	GS
					Gepr.	14.11.22	LB
					Norm		
					TG Art.-Nr. 630501		
							Z-Nummer
							S2007Z25-V0.2
							Blatt 1
							1 Bl.
Zust.	Änderung	Dat.	Nam.	Urspr. A4	Ers. f.:	Ers. d.:	