



Installationsleitung für Telekommunikation  
 J-Y(St)-Y  
 z.B. 4 x 2 x 0,6 mm  
 J Installationskabel  
 Y Leiterisolierung aus PVC  
 St Elektrostatischer Schirm  
 Y Mantel/Schutzhülle aus PVC

					Datum	Name	Benennung
					Bearb.	03.09.24	GS
					Gepr.	03.09.24	LB
					Norm		
					TG Art.-Nr.		
							Z-Nummer
							S2412S03-V0.1
					Zust.	Änderung	Dat.
					Nam.	Urspr. A4	Ers. f.:
							Ers. d.:
							Blatt 1
							1 Bl.